



ООО «КНГК-ИНПЗ»
СТАНДАРТНЫЙ
Соответствует СТ

Паспорт № 1597 (D)

Наименование продукта: Дистиллят газового конденсата средний
Нормативный документ: СТО 98832933-007-2019 (с изменениями 1 и 2)
Дата изготовления: 15.09.2023 г. Номер пробы: 5649
Дата отбора проб: 15.09.2023 г. Уровень наполнения: 990 см
Дата проведения испытаний: 15.09.2023 г. Масса партии: 697,3 т
Дата выдачи паспорта: 15.09.2023 г. Место отбора проб: резервуар № 2
Предприятие - изготовитель: ООО «КНГК-ИНПЗ» Метод отбора проб: ГОСТ 2517-2017 п.4.3

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1	Плотность при 15 °С, кг/м³, не более	ГОСТ Р 51069-97	860	833,0
2	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 6356-75	55	56
3	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287-91 (метод Б)	минус 5	минус 12
4	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947-2002	1,00	0,242
5	Содержание воды, % масс	ГОСТ 2477-2014	отсутствие	отсутствие
6	Содержание механических примесей, % масс	ГОСТ 6370-2018	отсутствие	отсутствие
7	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75	отсутствие	отсутствие
8	Кинематическая вязкость при 20°С, мм²/с (сСт)	ГОСТ 33-2016	2,0-12,0	4,135
9	Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более	ГОСТ 2070-82 (метод А)		1,4
10	Цетановый индекс, не менее	ГОСТ 27768-88	45	52,97

Подписано в организации и подтверждено

Подписано в организации и подтверждено