

КОПИЯ
ВЕРНА

**ИЛЬСКИЙ
НПЗ**

+7 (861) 200 18 20
info@i-npz.ru
i-npz.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«Ильский нефтеперерабатывающий завод»
(ООО «Ильский НПЗ»)
ИНН 2308128110
ОГРН 1072308002172



СТАНДАРТНЫЙ
Соответствует СТО

Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.73207

Срок действия с 28.03.2025г. по 27.03.2028 г

Зарегистрирован: Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»

Паспорт № 1843 (Д)

Наименование продукта: **Дистиллят газового конденсата средний**

Нормативный документ: СТО 98832933-007-2019 (с изменениями 1-4)

Дата изготовления: 01.09.2026 г.

Номер пробы: 4627

Дата отбора проб: 01.09.2026 г.

Уровень наполнения: 544,6 см

Дата проведения испытаний: 01.09.2026 г.

Масса партии: 1252,3 т

Дата выдачи паспорта: 01.09.2026 г.

Место отбора проб: резервуар № 20

Предприятие - изготовитель: ООО «Ильский НПЗ»

Метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012 п.4.3

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1	Плотность при 15 °С, кг/л, не более	ГОСТ Р 51069	0,860	0,8353
2	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С; не ниже	ГОСТ 6356	55	56
3	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (метод Б)	минус 5	минус 7
4	Фракционный состав при атмосферном давлении: -процент отгона при 250 °С, не более	ГОСТ 2177 (метод А)	65,0	38,0
	-процент отгона при 350 °С, не менее		85,0	85,0
5	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	1,00	0,241
6	Содержание воды, %	ГОСТ 2477	отсутствие	отсутствие
7	Содержание механических примесей, %	ГОСТ 6370	отсутствие	отсутствие
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	не нормируется	отсутствие
9	Кинематическая вязкость при 20°С, мм²/с (сСт)	ГОСТ 33 (Приложение А)	2,0-12,0	4,465
10	Йодное число, г йод на 100 г топлива, не более	ГОСТ 2070 (метод А)	не нормируется	2,3


№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
11	Цетановый индекс, не менее	ГОСТ 27768	45	53,29
12	Испытание на медной пластинке при 50°C в течение 3 часов	ГОСТ 6321	выдерживает	выдерживает

Присадки в топливе отсутствуют.

Гарантийный срок хранения продукта - 5 лет со дня изготовления.

Заключение: Дистиллят газового конденсата средний соответствует требованиям СТО 98832933-007-2019 (с изменениями 1-4)



О.В. Назарова

Е.Н. Коломиен

Окончание паспорта № 1843 (Д) от 01.09.2026 г.

