

Протокол № 1771
о результатах испытаний
от 27 марта 2025 г.

Продукт: Бензин неэтилированный АИ-92-К5.

НД на продукт: ГОСТ 32513-2013

Заказчик: ООО «Дарна».

Номер образца, присвоенный заказчиком: -

Номер образца, зарегистрированный в ИЛ: 1771.

Акт отбора образца: -. Место отбора: -. Объем образца: 1,0 дм³.

Основание для проведения испытаний: заявка Заказчика.

Дата получения образца: 23.03.2025 г.

Дата испытаний образца: 26.03.2025 г.-27.03.2025 г.

Результаты испытаний:

№	Наименование показателя	Норма по ГОСТ	Результат испытаний	Метод испытания
1	Концентрация смол, промытых растворителем, мг на 100 см ³ бензина	Не более 5	1,8	ГОСТ 1567
2	Фракционный состав (класс:Е,Е1): объемная доля испарившегося бензина, % при температуре: 70°С (И70) 100°С (И100) 150°С (И150) конец кипения, °С остаток в колбе, %	15-48 40-70 Не менее 75 Не выше 215,0 Не более 2,0	55,0 72,0 92,0 190,0 1,3	ГОСТ 2177 (метод А)
3	Октановое число: по исследовательскому методу по моторному методу	Не менее 92,0 Не менее 83,0	92,2 83,4	ГОСТ 8226 ГОСТ 511
4	Давление насыщенных паров (класс: Е, Е1), кПа	35-100	61,5	ГОСТ 1756
5	Испытание на медной пластинке (3 ч при 50°С)	Класс 1	Класс 1	ГОСТ 6321
6	Массовая доля серы, мг/кг	Не более 10	7,4	ГОСТ ISO 20884
7	Плотность при 15 °С, кг/м ³	725,0-780,0	752,0	ASTM D 4052
8	Внешний вид	Чистый, прозрачный	Чистый, прозрачный	Визуально
9	Массовая доля кислорода, %	Не более 2,7	0,12	ГОСТ Р ЕН 13132

Испытательная лаборатория ООО «Центр поддержки АЗС» на основании заявки Заказчика от 14.03.2025 г. провела входной контроль и испытания бензина неэтилированного АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013, отобранного Заказчиком.

Результаты испытаний представлены в таблице и относятся только к образцу прошедшему исследования. Копирование справки о результатах испытаний № 1771 проводится с разрешения ИЛ ООО «Центр поддержки АЗС», без разрешения копии считать недействительными.

Справка окончена

Начальник ИЛ
ООО «Центр поддержки АЗС»

Волгина С.Е.