

Справка по качеству

Проба: РВС 5.4

Дата отбора пробы: 06.05.2025 г.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Результат испытания
1	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	0,650
2	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	57
3	Плотность при 20 °С, кг/м3	ГОСТ 3900	830,1
5	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	0