

ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

РФ, 249845 Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, стр. инв. №14/1635, лит.стр.1, комната 17

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ТВ 01-01

Топливо Высоковязкое вид 1

Нормативный документ	СТО 66837716-009-2017 с изм.№1,2
Дата отбора пробы	1 января 2026 г.
Дата испытания	1 января 2026 г.

Место отбора пробы: РВС 5.4

Производитель: ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 66837716-009-2017 с изм.№1,2	Результат испытания
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, более, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	2,2	2,32
2	Температура вспышки в открытом тигле, более Вид 1, °С Вид 2, °С Вид 3, °С Вид 4, °С	ГОСТ 4333-2021	80 90 100 110	82
3	Внешний вид	СТО 66837716-009-2017 с изм.№1,2 (п.7.3)	От жёлтого до чёрного	Жёлтая жидкость

Место проведения испытания	Лаборатория качества ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"
Закл. №	Соответствует СТО 66837716-009-2017 с изм.№1,2

Дата проведения испытания 01.01.2026

Паспорт выдал Гришкина Е.Н.

Справка по качеству

Проба: РВС (2.9)

Дата отбора пробы: 12.01.2026 г.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Результат испытания
1	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	0,680
2	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	52
3	Температура помутнения, °С	ГОСТ 5066	-15
4	Плотность при 20 °С, кг/м3	ГОСТ 3900	819,6
5	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	-27