

ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

РФ, 249845 Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, стр. инв. №14/1635, лит.стр.1, комната 17

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ТВ 02-01

Топливо Высоковязкое вид 1

Нормативный документ	СТО 66837716-009-2017 с изм.№1,2
Дата отбора пробы	1 февраля 2026 г.
Дата испытания	1 февраля 2026 г.

Место отбора пробы: РВС 5.4

Производитель: ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 66837716-009-2017 с изм.№1,2	Результат испытания
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, более, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33-2016	2,2	2,34
2	Температура вспышки в открытом тигле, более Вид 1, °С Вид 2, °С Вид 3, °С Вид 4, °С	ГОСТ 4333-2021	80 90 100 110	83
3	Внешний вид	СТО 66837716-009-2017 с изм.№1,2 (п.7.3)	От белого до черного	желтая жидкость

Место проведения испытаний: Лаборатория качества ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

Заключение лаборатории: Соответствует СТО 66837716-009-2017 с изм.№1,2

Дата проведения испытаний: 01.02.2026

Подпись: Гришкина Е.Н.


