ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

РФ, 249845 Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, стр. инв. №14/1635, лит.стр.1, комната 17

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ТВ 11-01

Топливо Высоковязкое вид 1

Нормативный документ	**СТО 66837716-009-2017 с изм.№1,2**
Дата отбора пробы	1 ноября 2026 г.
Дата испытания	1 ноября 2026 г.

Место отбора пробы: РВС 705
Производитель: ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 66837716-009-2017 с изм.№1,2	Результат испытания
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, более, мм2/с	ГОСТ 33-2016	2,2	2,38
2	Температура вспышки в открытом тигле, более Вид 1, °С Вид 2, °С Вид 3, °С Вид 4, °С	ГОСТ 4333-2021	 80 90 100 110	 82
3	Внешний вид	СТО 66837716-009-2017 с изм.№1,2 (п.7.3)	От жёлтого до чёрного	Жёлтая жидкость

Место [illegible]	Лаборатория качества ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"
Заключ[illegible] лаборатории	Соответствует СТО 66837716-009-2017 с изм.№1,2

Дата [illegible] испытаний: 01.11.2026

Паспо[illegible]ел Гришкина Е.Н.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ * ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН * 1037846890 82 * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ЗАВОД" Для товарно-транспортных накладных