



Филиал публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»
Юридический адрес:
450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла
Маркса, д. 30/1
Адрес производства:
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул.
Энергетиков, д.65
e-mail: bnf-unh@bnf.rosneft.ru, тел. +7 (347) 269-75-40, факс +7 (347) 249-22-22
Управление контроля качества (центральная заводская лаборатория)
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул.
Энергетиков, д.65
e-mail: bnf-unh@bnf.rosneft.ru, тел. +7 (347) 269-75-40, факс +7 (347) 249-22-22

ПАСПОРТ № 4525

Мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 25 °С по ГОСТ 10585-2013

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. №826) (Приложение 4);
ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия»

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.НА19.В.01092/20
Срок действия - по 18.11.2023



Код ОКПД2: 19.20.28.113
Номер партии: 4525
Дата изготовления: 06.07.2023
Размер партии (масса): 2229,00 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № 1007
Уровень наполнения: 568 см
Дата отбора пробы: 06.07.2023
Дата проведения испытаний: 06.07.2023
Паспорт выдан на основании: анализа качества от 06.07.2023 № 4525

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 10585-2013	Фактическое значение
1. Вязкость условная при 100 °С, градусы ВУ	ГОСТ 6258-85	-	не более 6,80	6,6
2. Зольность, %, для мазута: зольного	ГОСТ 1461-75	-	не более 0,14	0,138
3. Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-83	-	не более 1,0	0,087
4. Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	-	не более 1,0	0,30
5. Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75	-	отсутствие	отсутствие
6. Массовая доля серы, %	ГОСТ ISO 8754-2013	не более 3,5	не более 3,50	3,31
7. Содержание сероводорода, ppm (мг/кг)	ГОСТ 32505-2013	не более 10	не более 10	8,5
8. Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2021	не ниже 90	не ниже 110	116
9. Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91 (метод Б)	-	не выше 25	12
10. Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небракочная), кДж/кг, для мазута с содержанием серы, %: 3,50	ГОСТ 21261-2021	-	не менее 39900	39450
11. Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ ISO 3675-2014	-	не нормируется, определение обязательно	1025,1
12. Выход фракции, выкипающей до 350 °С, % об.	ГОСТ 33359-2015	-	не более 17	17,0

Заключение: Мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 25 °С по ГОСТ 10585-2013

соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. №826) (Приложение 4);
- ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия» (Топочный 100).

Сведения о наличии присадок в топливе:

- поглотитель сероводорода в количестве до 0,134 % масс.

Дополнительная информация:

- показатель по п.10 является браковочным по условиям договоров и контрактов на поставку мазута;
- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-2022;
- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» гарантирует соответствие качества мазута топочного требованиям ГОСТ 10585-2013 в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-2022;
- паспорт безопасности №67826502.19.61680.

Лаборант химического анализа (старший по смене)
Дата выдачи паспорта 06.07.2023

Ершова Е.А.



Филиал публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»
Юридический адрес:
450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул. Карла
Маркса, д. 30/1
Адрес производства:
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул.
Энергетиков, д.65
e-mail: bnf-unh@bn.rosneft.ru, тел. +7 (347) 269-75-40, факс +7 (347) 249-22-22
Управление контроля качества (центральная заводская лаборатория)
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ул.
Энергетиков, д.65
e-mail: bnf-unh@bn.rosneft.ru, тел. +7 (347) 269-75-40, факс +7 (347) 249-22-22

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПАСПОРТУ № 4525

Мазут топочный 100, 3,50%, зольный, 25 °С по ГОСТ 10585-2013

№ п/п	Обозначение законодательного акта, нормативного документа или свода правил	Сведения, необходимые для описания товаров		
		Наименование показателя	Метод испытания	Фактическое значение
1.	Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 181, п.п. 11 п. 1	Плотность в жидком состоянии при температуре 20 градусов Цельсия и атмосферном давлении 760 миллиметров ртутного столба, кг/м³	ГОСТ 3900-2022	1031,8
		Кинематическая вязкость при температуре 100 °С, сСт	ГОСТ 33-2016	47,78
		Агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт.ст.	-	жидкое состояние

В соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 181 налогового Кодекса Российской Федерации топливо не относится к средним дистиллятам.

МП

Лаборант химического анализа (старший по смене)

Дата выдачи паспорта 06.07.2023

Ершова Е.А.