Паспорт № 2804/2023

Топливо печное бытовое

наименование продукта

СТО 73281024-051-2023

НД на продукт

Код ОКПД 2 19.20.27.111
Номер пробы/партии 25268
Дата выдачи паспорта 18.09.23
Дата и время отбора проб 18.09.2023 00:45
Отбор проб по ГОСТ 2517
Дата и время доставки проб в лабораторию 18.09.2023 01:15

Резервуар № Р-1/2
Уровень наполнения (мм) 10478
Масса нетто, т 2472.151
Дата изготовления 17.09.23
Дата анализа 18.09.23

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Нормированное значение	Фактическое значение
1	Фракционный состав:			
2	- при температуре 250 °С перегоняется, об.%	ГОСТ 2177-99	не более 65	41
3	- при температуре 350 °С перегоняется, об.%	ГОСТ 2177-99	не менее 85	91
4	Вязкость кинематическая при 20 °С, мм2/с	ГОСТ 33-2016	не более 8,00	4,218
5	Температура текучести в период с 1 сентября по 1 апреля, °С	ГОСТ 20287-91	не более минус 15	-16
6	Температура текучести в период с 1 апреля по 1 сентября, °С	ГОСТ 20287-91	не более минус 5	-
7	Температура вспышки в закрытом тигле,°С	ГОСТ 6356-75	не менее 62	63
8	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	в интервале 0,50-1,10	0,961
9	Зольность, %	ГОСТ 1461-75	не более 0,02	0,0005
10	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	не более 0,05	0,03
11	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-83	Отсутствие	отсутствие
12	Плотность при 15 °С, кг/м3	ГОСТ Р 51069-97	не более 880	837,0

Примечание: продукт соответствует СТО 73281024-051-2023,ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 480 0

Результаты испытаний, приведенные в паспорте, относятся только к пробе, подвергнутой испытаниям.
Результат испытаний определяется как среднее арифметическое двух параллельных определений.
Перепечатка, копирование или воспроизведение паспорта не в полном объеме ЗАПРЕЩЕНО без разрешения начальника ЦЗЛ.
Область применения нефтепродукта определена требованиями СТО 73281024-051-2023
Изготовитель гарантирует соответствие нефтепродукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Центральная заводская лаборатория
Адрес осуществления деятельности: Ростовская обл., Красносулинский район, северо-западная часть Новошахтинского кадастрового района.
Утверждаю.

М.П. Инженер химик С.Н.Тесля

Без печати ЦЗЛ не действительно

ОКОНЧАНИЕ ПАСПОРТА