



ИЗНП

Паспорт № 636/2026

Топливо печное бытовое
наименование продукта
СТО 73281024-051-2023
НД на продукт

Код ОКПД 2 19 20 27.111
Номер пробы/партии 2830
Дата выдачи паспорта 24.06.26
Дата и время отбора проб 24.06.2026 16:00
Дата и время доставки проб в лабораторию 24.06.2026 16:30

Резервуар № Р-113.08
Отбор проб по ГОСТ 2517
Масса нетто, т 500
Дата изготовления 24.06.26
Дата анализа 24.06.26

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Нормированное значение	Фактическое значение
1	Фракционный состав:			
2	- при температуре 250 °С перегоняется, об. %			
3	- при температуре 350 °С перегоняется, об. %	ASTM D 86-23ac2	не более 65	39
4	Кинематическая вязкость при 20°С, мм ² /с	ASTM D 86-23ac2	не менее 85	90
5	Температура потери текучести в период с 1 сентября по 1 апреля, °С	ГОСТ 33-2016	не более 8,00	4,020
6	Температура потери текучести в период с 1 апреля по 1 сентября, °С	ISO 3016:2019	не более минус 15	-
7	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ISO 3016:2019	не более минус 5	-10
8	Массовая доля серы, %	ASTM D 93-25	не менее 62	63
9	Зольность, %	ASTM D 4294-24	в интервале 0,50-1,10	0,993
10	Массовая доля воды, %	ГОСТ 1461-2023	не более 0,02	0,006
11	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 2477-2014	не более 0,05	слезы
12	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 6370-2018	Отсутствие	отсутствие
		ГОСТ Р 51069-97	не более 880	840,0

Примечание: продукт соответствует СТО 73281024-051-2023, ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 480 0

Результаты испытаний, приведенные в паспорте, относятся только к пробе, подвергнутой испытанию.
Результат испытаний определяется как среднее арифметическое двух параллельных определений.
Перепечатка, копирование или воспроизведение паспорта не в полном объеме ЗАПРЕЩЕНО без разрешения начальника ЦЗЛ.
Область применения нефтепродукта определена требованиями СТО 73281024-051-2023.
Изготовитель гарантирует соответствие нефтепродукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Центральная заводская лаборатория
Адрес осуществления деятельности: Россия, Ростовская обл., Красносулинский район, Киселевское сельское поселение, северо-западная часть Новошахтинского кадастрового района, Химическая лаборатория.

Утверждаю:

М.П.

Инженер химик

подпись, фамилия