



Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

247782, Республика Беларусь, Гомельская обл., Мозырский р-н, Микалковский с/с, 18, вблизи д. Митыки.
e-mail: OFFICE@MNPZ.by тел.: +375 236 373200
Центральная заводская лаборатория (цех №11) открытого акционерного общества
"Мозырский нефтеперерабатывающий завод"

КОПИЯ

П А С П О Р Т № 1182

Газ углеводородный сжиженный топливный для
коммунально-бытового потребления марки БТ
СТБ 2262-2012

ЕАС

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Номер партии: 1182

Масса нетто: _____ тонн

Масса брутто: _____ тонн

Номер емкости: Е-121/3

Дата изготовления: 14.07.2026

Дата отбора пробы: 14.07.2026

Дата проведения испытаний: 14.07.2026

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по ТР ЕАЭС 036/2016	Метод испытания	Предельные значения по СТБ 2262-2012		Фактическое значение				
					Минимальное	Максимальное					
1	Массовая доля компонентов:	%		ГОСТ 33012			0,3				
	- сумма метана, этана, этилена				не нормируется						
	- сумма пропана и пропилена в том числе пропана в том числе пропилена *				не нормируется		5,7 4,2 1,5				
	- сумма бутанов и бутиленов в том числе бутанов * в том числе бутиленов * 1,3 -бутадиен * C5 и выше *				60 - - - -	- - - -	93,7 93,3 0,4 0,01 0,3				
	- сумма непредельных углеводородов				-	-	1,9				
	2				Объемная доля жидкого остатка при 20°С	%	не более 1.8	п.8.2 СТБ 2262	-	1.8	Отс.
	3				Избыточное давление насыщенных паров, при температуре плюс 45 °С	МПа	не более 1.6	ГОСТ 28656	-	1.6	0.49
	4				Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы	%	не более 0.013	ГОСТ 22985	-	0.013	0,0002
в том числе сероводорода		не более 0.003	-	0.003	0						
5	Содержание свободной воды и щелочи	-	отсутствие	п.8.2 СТБ 2262	отсутствие		отс.				
6	Интенсивность запаха	баллы	не менее 3	ГОСТ 22387.5	3	-	3				
7	Плотность при 20 °С **	г/см³	-	ГОСТ 28656	-	-	0.568				

Метод отбора проб: ГОСТ 14921-2018

Сведения о наличии одоранта: газ не одорирован.

Содержание серы, ppm: 5

Содержание н-бутана, % масс: 71,2

Сведения о декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР036 002.03 05495, действительна по 11.02.2030

Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям СТБ 2262-2012 «Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия» и ТР ЕАЭС 036/2016 в части требований к сжиженным углеводородным газам, используемым для коммунально-бытового потребления и производственного потребления в качестве топлива.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня отгрузки.

*По требованию потребителей и для целей таможенного оформления при поставке на экспорт.

**Для товарно-транспортных операций.

Химик _____ Схачилова Н. В.

Дата оформления паспорта: 14.07.2026